

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date revision
DC24110	PCV-5170-A	Beneo	OT 55154265	11/24

Vanne				
Marque	Modele	Numero de serie		
Masoneilan	Camflex	02-2744-40-1		
DN	PN	SS/DS	Classe	
3"	300lbs	SS	4	
Type de raccord			CV/KV	
Wafer			135	

Moteur			
Marque	Modele	SE/DE	Fin de course
Masoneilan	6"	SE	
Electrique	Pneumatique	Electrovanne tension	NO/NF
	oui		
Tension			Tarage
			0.48-1.03

Positionneur			
Marque	Modele	Recopieur	Test
Siemens	PS2	non	OK
Reglage	Pression	24V	
4-20 mA	1.4 bar		

Travaux effectues

- Demontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement membrane
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siege/clapet
- montage manodetendeur et tubing inox
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Travaux a effectuer / prevoir pour prochaine revision

Remarques

La vanne a été modifiée de Normalement ouverte à Normalement Fermée.
 Piston et couvercle de moteur HS remplacés avec des pièces en stock
 Membrane croquée au précédent remontage donc trouée (raison de la panne)

Test etancheite

Fluide Test

air

Nom

Loreti

Pression test

7 bar

Date

07/08/2024







