

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date revision
DC24063/3	ATOS 1	Aquiris		

Vanne				
Marque	Modele	Numero de serie		
ARCA	Vanne de securite			
DN	PN	SS/DS	Classe	
12 » 3 »		SS		
Type de raccord			CV/KV	
Brides				

Moteur			
Marque	Modele	SE/DE	Fin de course
Arca			
Electrique	Pneumatique	Electrovanne tension	NO/NF
Tension			Tarage

Positionneur			
Marque	Modele	Recopieur	Test
Siemens	PS2	oui	
Reglage	Pression		24V
4-20 mA			

Travaux effectues

- Demontage pour inspection
- Siege OK
- Clapet OK
- Cage OK
- Releve dimensionnel pour la vanne de securite atos 2
- Remontage
- Remplacement
 - Joint de corps
 - bourrage
- Accouplement
- Reglage positionneur

Travaux a effectuer / prevoir pour prochaine revision**Remarques**

Placement de la vanne de securite atos 1 sur la ligne atos 2

Test etancheite

Fluide Test

Pression test

Nom

Date

