

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date revision
DC24053/1	FV7319	Air Liquide		10/2024

Vanne				
Marque	Modele	Numero de serie		
Samson	325100	1435910-Pos004		
DN	PN	SS/DS	Classe	
150	100	SS		
Type de raccord		CV/KV		

Moteur			
Marque	Modele	SE/DE	Fin de course
Samson	3271-00-1400-FA	SE	
Electrique	Pneumatique	Electrovanne tension	NO/NF
Tension		Tarage	

Positionneur			
Marque	Modele	Recopieur	Test
Reglage	Pression	24V	

Travaux effectues

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement joints et O-rings
- remplacement membrane
- remplacement cage
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

#### Travaux a effectuer / prevoir pour prochaine revision

#### Remarques

- Démarrage actionneur 0.8 bar - 2.4 bar
- Hauteur écrou/ actionneur 64mm
- écrou/tige 16mm

#### Test etancheite

Fluide Test

Azote

Nom

Nico

Pression test

25 bar

Date

29/10/24







