

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date revision
DC24072/2	1001 R1	Polypeptide	TCV0001	23/09/24

Vanne				
Marque	Modele	Numero de serie		
Samson	3241-7	5554305		
DN	PN	SS/DS	Classe	
25	40	ss	4	
Type de raccord			CV/KV	
Brides			Kvs: 1	

Moteur				
Marque	Modele	SE/DE	Fin de course	
Samson	3277	SE	/	
Electrique	Pneumatique	Electrovanne tension	NO/NF	
/	oui	/	NF	
Tension			Tarage	
/			0.2 - 1 bar	

Positionneur				
Marque	Modele	Recopieur	Test	
Samson	3730-3	/	OK	
Reglage	Pression	24V		
12-20 mA	4 bar	/		

Travaux effectues

- Demontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement membrane
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siege/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

#### Travaux a effectuer / prevoir pour prochaine revision

- Remplacer tige et clapet

#### Remarques

#### Test etancheite

Fluide Test

air

Nom

Nico

Pression test

6 bars

Date

24/09/24



