

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date revision
24063/1	ATOS 1	Aquiris		

Vanne				
Marque	Modele	Numero de serie		
Flowserve	Detente GAZ			
DN	PN	SS/DS		Classe
12 » 3 »		SS		
Type de raccord			CV/KV	
Brides				

Moteur			
Marque	Modele	SE/DE	Fin de course
Flowserve			
Electrique	Pneumatique	Electrovanne tension	NO/NF
	oui		
Tension			Tarage

Positionneur			
Marque	Modele	Recopieur	Test
Siemens	PS2	oui	ok
Reglage	Pression		24V
4-20 mA			

Travaux effectues

- Remplacement
 - Bourrage
 - joint de corps
 - siege
 - tige clapet
 - membrane actionneur
 - filtre detendeur + manometre 1/8 diametre 40mm 0-10 bar
- Demontage
- Nettoyage
- Remontage
- Reglage

Travaux a effectuer / prévoir pour prochaine revision

Remarques
Usinage necessaire pour sortir le siege

Test etancheite	
Fluide Test	Pression test
Nom	Date





