

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date revision
DC24075	LCVH0521	BENEO	OT55123169	10/24

Vanne				
Marque	Modele	Numero de serie		
Masoneilan	35-35202	66-2885-05-1		
DN	PN	SS/DS	Classe	
1.5"	600 lbs	ss		
Type de raccord			CV/KV	
Wafer				

Moteur				
Marque	Modele	SE/DE	Fin de course	
Masoneilan	4.5" ACT	SE		
Electrique	Pneumatique	Electrovanne tension	NO/NF	
	oui			
Tension			Tarage	

Positionneur				
Marque	Modele	Recopieur	Test	
Masoneilan	8013 257	non	ok	
Reglage	Pression	24V		
4-20 mA	1.4 bar			

Travaux effectues

- Demontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement membrane
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- remplacement cover kit
- remplacement siege
- remplacement kit guides inferieur superieur
- Rodage siege/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Travaux a effectuer / prevoir pour prochaine revision

Remarques

Test etancheite

Fluide Test

air

Nom

Sylvain

Pression test

6bar

Date

28/10/24









