

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date revision
DC24114		Walhorn		20-11-24

Vanne				
Marque	Modele	Numero de serie		
Masoneilan	35-35212	28-02204-004-1		
DN	PN	SS/DS	Classe	
1"1/2	600lbs	ss	4	
Type de raccord			CV/KV	
wafer			39	

Moteur				
Marque	Modele	SE/DE	Fin de course	
Masoneilan	4"1/2	SE		
Electrique	Pneumatique	Electrovanne tension	NO/NF	
	x		NF	
Tension			Tarage	

Positionneur				
Marque	Modele	Recopieur	Test	
Masoneilan	4000P		ok	
Reglage	Pression	24V		
3-15PSI	1.4b			

Travaux effectues

- Demontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement membrane
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- remplacement clapet
- Rodage siege/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Travaux a effectuer / prevoir pour prochaine revision

Remarques

vis positionneur desserré
vis moteur desserré

Test etancheite

Fluide Test

air

Nom

Loreti

Pression test

8b

Date

20-11-24









