

| Tag DC Valves | Tag Client | Client | Autre reference | Date revision |
|---------------|------------|-------------|-----------------|---------------|
| DC24133 | 1012 R1 | Polypeptide | Vapeur | 24/12/24 |

| Vanne | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|-----------|--|
| Marque | Modele | Numero de serie | | |
| Samson | 3241 | N/A | | |
| DN | PN | SS/DS | Classe | |
| 25 | 40 | SS | 4 | |
| Type de raccord | | | CV/KV | |
| Brides | | | KV 1.0 =% | |

| Moteur | | | | |
|------------|-------------|----------------------|---------------|--|
| Marque | Modele | SE/DE | Fin de course | |
| Samson | 3277 | SE | | |
| Electrique | Pneumatique | Electrovanne tension | NO/NF | |
| | Oui | | NO | |
| Tension | | | Tarage | |

| Positionneur | | | | |
|--------------|---------------|-----------|------|--|
| Marque | Modele | Recopieur | Test | |
| Samson | Trovis 3730-3 | | ok | |
| Reglage | Pression | | 24V | |

Travaux effectués

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement membrane
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siege/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Autres travaux à effectuer**Remarques / À prévoir pour prochaine révision****Test étanchéité**

Fluide Test

air

Nom

Sylvain

Pression test

4 bar

Date

24/12/24