

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date revision
DC24111	TCVH-740	Beneo	OT55156873	02/12/24

Vanne				
Marque	Modele	Numero de serie		
Masoneilan	35-35202	07-7837-07-1		
DN	PN	SS/DS	Classe	
2"	Ansi 600	SS	4	
Type de raccord			CV/KV	
			CV 50	

Moteur			
Marque	Modele	SE/DE	Fin de course
Masoneilan	Camflex	SE	
Electrique	Pneumatique	Electrovanne tension	NO/NF
	oui		
Tension			Tarage
			0.48-1.03 bar

Positionneur			
Marque	Modele	Recopieur	Test
Masoneilan	8013	/	Non ok
Reglage	Pression	24V	
4-20 Cam 5			

## Travaux effectues

- Demontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Remplacement membrane cover-kit
- Rodage siege/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

## Travaux a effectuer / prevoir pour prochaine revision

## Remarques

- Remplacement corps de vanne inox.

## Test etancheite

Fluide Test

air

Nom

Loreti

Pression test

7 bar

Date















