

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date revision
DC24084/2	1009R1-TCV0002	Polypeptide	Glycol	10/10/24

Vanne				
Marque	Modele	Numero de serie		
Samson	3241-7	/		
DN	PN	SS/DS	Classe	
25	40	ss		
Type de raccord		CV/KV		
brides		Kvs 2.5		

Moteur				
Marque	Modele	SE/DE	Fin de course	
Samson	3277	SE		
Electrique	Pneumatique	Electrovanne tension	NO/NF	
	oui		NO	
Tension		Tarage		
		0.2-1		

Positionneur				
Marque	Modele	Recopieur	Test	
Samson	3730-3	/		
Reglage	Pression	24V		
4-12 mA				

Travaux effectues

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement membrane
- remplacement kit chevron
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siège/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Travaux a effectuer / prevoir pour prochaine revision

Remarques

Test etancheite	
Fluide Test	Pression test
Nom	Date





