

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date revision
DC24053/1	FV7325	Air Liquide		10/2024

Vanne				
Marque	Modele	Numero de serie		
Samson	325100	1435910-Pos005		
DN	PN	SS/DS	Classe	
150	100	SS		
Type de raccord			CV/KV	
			75	

Moteur				
Marque	Modele	SE/DE	Fin de course	
Samson	3277	SE		
Electrique	Pneumatique	Electrovanne tension	NO/NF	
	oui			
Tension			Tarage	

Positionneur				
Marque	Modele	Recopieur	Test	
Reglage	Pression		24V	

Travaux effectues				

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement joints de corps et O-rings
- remplacement membrane
- remplacement kit équilibrage
- rodage
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Travaux a effectuer / prévoir pour prochaine revision

Remarques

- Démarrage actionneur 2.00 bar - 3.55 bar
- 36mm de course (entre presse bourrage et contre écrou).

Test etancheite

Fluide Test

Pression test

Azote

25 bar

Nom

Date

Nico

29/10/24







