

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date revision
DC24119/1	1028F3TV2030B	Polypeptide		04/12/24

Vanne				
Marque	Modele	Numero de serie		
Samson	3241	1643102 Pos.001		
DN	PN	SS/DS	Classe	
25	40	SS	4	
Type de raccord		CV/KV		
Brides		KV 4		

Moteur				
Marque	Modele	SE/DE	Fin de course	
Samson	3277	SE	/	
Electrique	Pneumatique	Electrovanne tension	NO/NF	
/	oui	/	NF	
Tension		Tarage		
		0.2-1bar		

Positionneur				
Marque	Modele	Recopieur	Test	
Samson	3730-2		OK	
Reglage	Pression	24V		
4-20 mA	6 bar max			

Travaux effectués

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siège/clapet
- remplacement membrane
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Travaux à effectuer / prévoir pour prochaine révision

Remarques

Test étanchéité

Fluide Test

air

Nom

Loreti

Pression test

8 bar

Date

04/12/24







